

**Пояснительная записка к доработанному проекту инвестиционной программы ООО
«Продвижение» на 2019-2023гг.**

Инвестиционная программа ООО «Продвижение» на 2019-2023гг. предусматривает реконструкцию сетей ВЛ-0,4кВ, г. Сим. в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ, г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная, работы по концессионному соглашению».

Для определения объема требуемых работ по данному инвестиционному проекту представителями ООО «Продвижение» и подрядной организации ООО «Э-Контакт» был произведен выезд с осмотром электроустановки и составлен акт осмотра.

По результатам осмотра выявлены механические повреждения изоляторов, загнивание деревянных опор выше нормативного коэффициента, нарушение целостности железобетонных приставок, сверхнормативные отклонения опор, коррозионный износ бандажа опоры, три и более соединений провода АС-16 и АС-35.

Ввиду неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4кВ выявлена необходимость замены опор, линейной арматуры и провода.

На основании данного акта осмотра составлено техническое решение, в котором с учетом состояния объекта и опыта эксплуатации электроустановок определен график выполнения работ.

В части запроса о включении в смету статьи возвратных сумм поясняем следующее:

При демонтаже компоненты воздушных линий не подлежат дальнейшей эксплуатации и подлежат утилизации, так как находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем включение в смету статьи возвратных сумм невозможно.